Kanton Bern
Canton de Berne

Reçu le 09 OCT. 2026

Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement
Laboratoire cantonal
Service d'inspection de l'eau potable
et des eaux de baignade

Muesmattstrasse 19
3012 Berne
+41 31 633 11 11
info.wasser.kl@be.ch
www.be.ch/lc

Laboratoire cantonal, Muesmattstrasse 19, 3012 Berne

Administration communale
Métairie des Princes 13
2723 Mont-Tramelan

Notre référence: S9943 / geiv
Commune Mont-Tramelan

Berne, le 7 octobre 2026

Prélèvement d'échantillon du 11 août 2026

Mesdames, Messieurs,

Comme l'atteste le rapport d'analyses ci-joint, les critères mentionnés de l'échantillon étaient conformes aux prescriptions.

Remarques

Le(s) échantillon(s) a (ont) été prélevé(s) dans le cadre d'une **campagne PFAS**:

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a réévalué en juin 2020 les risques pour la santé liés à la présence de PFAS dans les denrées alimentaires. Le 16 décembre 2020, de nouvelles valeurs maximales pour les PFAS dans l'eau potable ont été définies dans l'UE. D'autres pays, comme l'Allemagne ou le Danemark, ont défini ou sont en train de définir des valeurs maximales supplémentaires pour les substances particulièrement critiques que sont l'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), l'acide perfluorooctanoïque (PFOA), l'acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) et l'acide perfluorononanoique (PFNA). La Suisse est également en train de définir de nouvelles valeurs maximales pour les PFAS dans l'eau potable. Tant que celles-ci ne sont pas encore entrées en vigueur, l'eau potable est évaluée selon la législation actuelle. On peut toutefois s'attendre à ce que les futures valeurs maximales pour les PFAS soient plus strictes. Dès que les nouvelles valeurs maximales seront entrées en vigueur, les résultats d'analyses disponibles devront être évalués par le distributeur d'eau, dans le cadre de son autocontrôle, selon la nouvelle législation et les mesures nécessaires devront être prises.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Laboratoire cantonal

Otmar Deflorin, Dr ès sciences
chimiste cantonal